

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение Надзорной Деятельности Башмаковского района территориального подразделения УНД
 Главного Управления МЧС РФ по Пензенской области

Предписание N 63/44/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МДОУ детский сад «Колокольчик» р.п.Башмаково Ворошиной Л.В.

(полное наименование ю.л., фамилия и инициалы и.п., гражданина, владельца собственности, имущества и
 19-31 августа 2011 г. проведено обследование (проверка) здания МДОУ детский сад «Колокольчик»
 р.п.Башмаково по адресу: р.п.Башмаково ул. Губкина,6а, начальником отделения НД Башмаковского р-
 на Видовым С.В.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Ворошиной Л.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Для покраски пола в коридорах, ступеней, площадок лестничных маршей (на путях эвакуации) применяются горючие масляные краски.	ППБ 01-03 п.53	До 1.08.2012	вып.
2	На путях эвакуации применяются сильногорючие материалы. В здании школы на путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; (применяются деревянные полы покрытые масляной краской)	ППБ 01-03 п.53 основание часть 1 и пункт 1 части 2, часть 4 статьи 53, часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.08 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы»	До 1.08.2012	не вып.
3	Наружные лестничные марши не соответствуют требованиям: 1) СНиП 21-01-97* пункта .6.29, 6.30, (ширина марша лестницы менее чем 1,35 метра для зданий Ф1.1), 2) СНиП 2.08.02-89* п.1.92* (высотой перил лестниц менее 1,2м	СНиП 21-01-97* пункта .6.29, 6.30, СНиП 2.08.02-89* п.1.92*	До 1.08.2012	не вып.
4	Лестничные марши не подвергнуты эксплуатационным испытаниям.	ППБ 01-03 п.41	До 1.08.2012	вып.
5	Внутренний лестничный марш выполнен шириной менее чем 1,35 метра. Перила выполнены высотой менее чем 1,2 метра	СНиП 21-01-97* пунктов .6.29, 6.30 СНиП 2.08.02-89* пунктов 1.92	До 1.08.2012	не вып.
6	Отсутствуют подъездные пути с трех сторон здания шириной не менее 6 метров, с твердым покрытием	ФЗ №123 от 22.07.08 г. статья 67 ч.1.3,6,7.	До 1.08.2012	не вып.
7	Здание д/с не полностью обеспечено водой для целей наружного пожаротушения.	СНиП 2.04.02-84 п.2.12 таб.5. ФЗ №123 таб.7, таб.8 ст.68	До 1.08.2012	вып.
8	Двери эвакуационных выходов: непосредственно на улицу, в тамбурах, раздевалках, выходов из спальных помещений и игровых комнат не выполнены шириной не менее чем 1.2м.	СНиП 21-01-97* п.6.16	До 1.08.2012	задан
9	Не обеспечены противопожарные расстояния между зданием склада и строениями вагончиков в соответствии с требованиями	ФЗ №123 от 22.07.08 г. статья 69 п.1 таб.11	До 1.08.2012	не вып.
10	Двери технических помещений не выполнены с пределом огнестойкости не менее чем 0,6 часа.	СНиП 2.08.02-89* п.1.82	До 1.08.2012	вып.
11	Котельная не обеспечена передвижными порошковыми огнетушителями.	п.14.2. СП -41-104-2000	До 1.08.2012	вып.
12	На стене здания детского сада не демонтирована газовая труба, в соответствии с требованиями	п.3.55* СНиП 2.08.02-89* и СНиП 2.04.08-87, ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и	До 1.08.2012	вып.

		газопотребления».		
13	В коридорах путей эвакуации не оборудованы световые проемы (в том числе в дверях путей эвакуации) для их естественного освещения Не оборудованы армированными стеклами все дверные полотна, для естественного освещения путей эвакуации.	ППБ 01-03 п.51,53	До 1.08.2012	вын
14	Не укомплектованы пожарные щиты противопожарным инвентарем	ППБ 01-03 п. 108 прил.№3	До 1.08.2012	вын
15	Высота эвакуационного выхода с первого этажа в лестничной клетке менее 1,9 метра	(основание часть 1 и пункт 1 части 2, часть 4 статьи 53, часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.08 №123, п.4.2.5 СП 1.13130.2009	До 1.08.2012	не вын
16	Ковровые дорожки, паласы не закреплены к полу.	П.2.1.12 ППБ 101-89	До 1.08.2012	вын
17	Здание не обеспечено прямой телефонной связью с подразделением пожарной охраны или с центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.	П.39 ППБ 01-03	До 1.08.2012	вын
18	На дверях эвакуационных выходов, отделяющих лестничные клетки, не исправны приспособления для уплотнения в притворах.	ППБ 01-03 п.34,53 ППБ 101-89 п.2.1.11	До 1.08.2012	вын
19	Не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму все категории работников детского сада в соответствии с	Приказом МЧС № 645 от 12.12.07	До 1.08.2012	не вын
20	Электропроводка не соответствует требованиям Правил устройства Электроустановок -Соединения токоведущих жил электропроводки выполнены способом механической скрутки без пайки опрессовки, провода проложены по временной схеме (без проекта)..	ППБ 01-03 п.57,60 ППБ 101-89 п.2.3.1.2.3.2.2.3.3.2.3.4	До 1.08.2012	вын
21	Отсутствует освещение с наружи здания над дверьми эвакуационных выходов	ППБ 01-03,п.57,60 ППБ 101-89 П.2.3.2	До 1.08.2012	вын
22	Отсутствует табло «Выход» в коридоре.	ППБ 01-03 п.16,61 НПБ 104-03	До 1.08.2012	вын
23	Под лестничными маршами установлены шкафы из горючих материалов.	ППБ 01-03 п.40,53	До 1.08.2012	вын
24	Не все помещения оборудованы дымовыми датчиками.	ППБ 01-03 п.34,98 НПБ 110-03	До 1.08.2012	вын

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Настоящее предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности должно быть выполнено **в срок до 1 августа 2012** года. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору **в августе-сентябре 2012** года

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОНД Башмаковского р-на .
капитаном в. службы Видов С.В.

31 августа 2011 г.
Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ д/с «Колокольчик» Воронина Л.В.

(подпись)
"31" августа 2011 г.

(должность, фамилия, инициалы)